

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.192	Prelievo l/s	4.484	93,50%
FORTORE	Invaso mc	81.002.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	53,66%
	Prodotto l/s	1.497	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	94.444.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	117,87%
	Prodotto l/s	2.994	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	167.862.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	86,05%
	Prodotto l/s	2.569	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	33.147.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	89,96%
	Prodotto l/s	735	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	32.080.940	Invaso ² mc	33.543.259	95,64%
	Prodotto l/s	337	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.741	l/s	16.268	90,62%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3004

Tributo Calore: l/s 2552

Altri usi Calore: l/s 1144

Utilizzato Sele: l/s 2870

Utilizzato Calore: l/s 1322

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 86

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti