

Disponibilità idrica del giorno:

21 Gennaio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.332	Prelievo l/s	4.375	76,16%
FORTORE	Invaso mc	55.102.000	Invaso ¹ mc	125.762.342	43,81%
	Prodotto l/s	1.457	Prodotto l/s	1.562	
PERTUSILLO	Invaso mc	62.727.000	Invaso ¹ mc	70.966.242	88,39%
	Prodotto l/s	2.648	Prodotto l/s	3.150	
SINNI	Invaso mc	81.200.000	Invaso ¹ mc	169.291.193	47,96%
	Prodotto l/s	3.042	Prodotto l/s	3.210	
LOCONE	Invaso mc	28.020.000	Invaso ¹ mc	33.962.258	82,50%
	Prodotto l/s	742	Prodotto l/s	984	
CONZA	Invaso mc	18.761.115	Invaso ² mc	29.222.799	64,20%
	Prodotto l/s	781	Prodotto ⁴ l/s	491	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.308	Prelievo l/s	2.434	94,84%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.311	l/s	16.206	88,30%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2810
Tributo Calore: l/s 1751
Altri usi Calore: l/s 1122

Utilizzato Sele: l/s 2720
Utilizzato Calore: l/s 612

Rilascio amb: l/s 90
Rilascio amb: l/s 17

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti