

### DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. 41 del 28/03/2018

<b>Oggetto</b>	<b>COMMESSA:</b> AQP.01.01.04.04.495 <b>PROGETTO:</b> Impianto depurativo di San Severo (FG) Fornitura a piè d'opera di n°2 elettropompe sommerse marca Flygt complete di accessori presso la stazione di sollevamento iniziale.																				
<b>Tipo di appalto</b>	Forniture																				
<b>Approvazione intervento</b>	Ordine SAP																				
<b>Luogo di esecuzione</b>	Depuratore di ID – SAN SEVERO Località Spirito Santo: PD32593P																				
<b>Breve descrizione dell'intervento</b>	Fornitura a piè d'opera di n°2 elettropompe sommergibili a servizio della stazione di sollevamento iniziale. Le operazioni di posa in opera delle stesse saranno eseguite dall' AQP. <table border="1" data-bbox="750 614 2027 1077"> <thead> <tr> <th>Q.tà</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Pompa Flygt NP 3202 I.T Gir. 615 DN300 23 kW IE3 400VD Avv.Y/D 3F 50Hz 40°C 10 mt SUBCAB 7G4+2x1, 5pred.valv.fluss. ten.sup.WCCR/WCCR+ten.inf.WCCR/WCCR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Catena in acciaio inox AISI 316L portata massima 1,0 ton lunghezza totale 7 mt</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grillo inox portata max 3,3 ton.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rele' MiniCAS II - unita' di controllo e allarme per sensore capacitivo tipo CLS 30 e sensore a galleggiante tipo FLS - 24V c.a.</td> </tr> <tr> <td>4*2</td> <td>Tassello in acciaio zincato a caldo tipo Hsa-F M 20x170 - coppia serraggio 200 nm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Piede accoppiamento forato Diam.300/350 mm.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Attacco portaguida superiore da 3" zincato</td> </tr> <tr> <td>4*2</td> <td>Piastrina 50x50x4 con foro D.22mm. in acciaio inox AISI 304 per tassello M20</td> </tr> <tr> <td>2*2</td> <td>Tubo guida 3" in acciaio inox AISI 316L 88,9 x 2mm.lunghezza 6mt</td> </tr> </tbody> </table>	Q.tà	Descrizione	2	Pompa Flygt NP 3202 I.T Gir. 615 DN300 23 kW IE3 400VD Avv.Y/D 3F 50Hz 40°C 10 mt SUBCAB 7G4+2x1, 5pred.valv.fluss. ten.sup.WCCR/WCCR+ten.inf.WCCR/WCCR	2	Catena in acciaio inox AISI 316L portata massima 1,0 ton lunghezza totale 7 mt	2	Grillo inox portata max 3,3 ton.	2	Rele' MiniCAS II - unita' di controllo e allarme per sensore capacitivo tipo CLS 30 e sensore a galleggiante tipo FLS - 24V c.a.	4*2	Tassello in acciaio zincato a caldo tipo Hsa-F M 20x170 - coppia serraggio 200 nm	2	Piede accoppiamento forato Diam.300/350 mm.	2	Attacco portaguida superiore da 3" zincato	4*2	Piastrina 50x50x4 con foro D.22mm. in acciaio inox AISI 304 per tassello M20	2*2	Tubo guida 3" in acciaio inox AISI 316L 88,9 x 2mm.lunghezza 6mt
Q.tà	Descrizione																				
2	Pompa Flygt NP 3202 I.T Gir. 615 DN300 23 kW IE3 400VD Avv.Y/D 3F 50Hz 40°C 10 mt SUBCAB 7G4+2x1, 5pred.valv.fluss. ten.sup.WCCR/WCCR+ten.inf.WCCR/WCCR																				
2	Catena in acciaio inox AISI 316L portata massima 1,0 ton lunghezza totale 7 mt																				
2	Grillo inox portata max 3,3 ton.																				
2	Rele' MiniCAS II - unita' di controllo e allarme per sensore capacitivo tipo CLS 30 e sensore a galleggiante tipo FLS - 24V c.a.																				
4*2	Tassello in acciaio zincato a caldo tipo Hsa-F M 20x170 - coppia serraggio 200 nm																				
2	Piede accoppiamento forato Diam.300/350 mm.																				
2	Attacco portaguida superiore da 3" zincato																				
4*2	Piastrina 50x50x4 con foro D.22mm. in acciaio inox AISI 304 per tassello M20																				
2*2	Tubo guida 3" in acciaio inox AISI 316L 88,9 x 2mm.lunghezza 6mt																				
<b>Motivazione</b>	Assicurare il regolare svolgimento del servizio.																				
<b>Individuazione degli operatori economici</b>	Indagine di mercato																				
<b>Requisiti di ammissione</b>	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero Assolto con l'utilizzo di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.																				
<b>Importo forniture dirette</b>	€ 39.500,00																				
<b>Durata dell'appalto</b>	30 gg data ordine.																				

## DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. 41 del 28 / 03 /2018

<b>Tipologia di procedura</b>	Affidamento in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 36, comma 2, lettera a) e art. 125, comma 1, lettera e) del D. Lgs n.50/2016.
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	La procedura di affidamento forniture sarà espletata in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2°, lettera a e dall'art. 125, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.50/2016
<b>Modalità di stipulazione del contratto</b>	Al sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
<b>Pagamenti</b>	I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura
<b>Modalità di finanziamento</b>	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo complessivo di € 39.500,00 inserito nel budget 2018 degli investimenti.
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Ing. Nicola Tselikas

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Cesare Cerasi di Bari in data 28/02/2014 registrato a Bari il giorno 03.03.2014 – raccolta n. 5489/it

Il Dirigente della Macro Area Territoriale ing.

Daniela Ancora

