

PROCURA N. 32/2016 Foggia	DETERMINA A CONTRARRE (ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016) Disp. n. <u>129</u> del <u>25</u> / <u>11</u> / 2019
--	--

Oggetto	Fornitura di gruppo antincendio sostitutivo a servizio delle stazioni con pericolo d'incendio presenti sull'impianto
Tipo di appalto	Forniture
Approvazione intervento	Ordine SAP
Luogo di esecuzione	Impianto depurativo di Foggia - Centro di Profilo: <u>PD333037</u> <u>PD35693P</u>
Breve descrizione dell'intervento	Fornitura di n°1 gruppo antincendio sostitutivo a servizio delle stazioni con pericolo d'incendio presenti sull'impianto avente le medesime caratteristiche di quello già installato ma usurati ed in avaria
Motivazione	- Garantire il regolare funzionamento del depuratore; - Rispetto delle norme di legge in materia ambientale; - Miglioramento dell'efficiamento della gestione e della qualità del servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio
Individuazione degli operatori economici	Varisco S.r.l. in quanto, trattandosi di fornitura destinate al rinnovo parziale di forniture esistenti, si rende necessario il ricorso al fornitore originario.
Requisiti di ammissione	Categoria merceologica: AA62AB - Pompe Idrauliche - Elettropompe a) Fornitore qualificato ed operativo nell'Albo Fornitori telematico di AQP b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016
Importo affidamento diretto	€ 26.894,53
Durata dell'appalto	Giacente 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento dell'Ordine di acquisto
Tipologia di procedura	Affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016
Criterio di aggiudicazione	Affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati a mezzo b.b. 30 giorni fine mese data fattura
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo complessivo di € 26.894,53 inserito nel budget 2019 approvato con delibera n. 16/18 del 29/1/2018.
Responsabile del Procedimento	Ing. Nicola Tselikas

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Torino (BA) in data 9.11.2017 registrato a Bari il giorno 14.11.2017 - raccolta n.33838/ri

Il Dirigente della STO AV/FG
Ing. Dario Ancora

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Cesare Cerasi di Bari in data 31.10.2017 n.p. 57044, raccolta n. 20257, registrato a Bari il 3.11.2017 al n. 32746/IT

Il Direttore della DIRRI
dott.ssa Francesca Pafincusa



acquedotto
pugliese
S.p.A.

DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. _____ del ____/____/2019

Oggetto	Fornitura di gruppo antincendio sostitutivo a servizio delle stazioni con pericolo d'incendio presenti sull'impianto
Tipo di appalto	Forniture
Approvazione intervento	Ordine SAP
Luogo di esecuzione	Impianto depurativo di Foggia – Centro di Profitto: PD32093P PD35693P
Breve descrizione dell'intervento	Fornitura di n°1 gruppo antincendio sostitutivo a servizio delle stazioni con pericolo d'incendio presenti sull'impianto avente le medesime caratteristiche di quello già installato ma usurati e/o in avaria
Motivazione	- Garantire il regolare funzionamento del depuratore; - Rispetto delle norme di legge in materia ambientale; - Miglioramento dell'efficiamento della gestione e della qualità del servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio
Individuazione degli operatori economici	Varisco S.r.l. in quanto, trattandosi di fornitura destinate al rinnovo parziale di forniture esistenti, si rende necessario il ricorso al fornitore originario.
Requisiti di ammissione	Categoria merceologica: AA62AB - Pompe Idrauliche - Elettropompe a) Fornitore qualificato ed operativo nell'Albo Fornitori telematico di AQP b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016
Importo affidamento diretto	€ 26.894,53
Durata dell'appalto	Giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento dell'Ordine di acquisto
Tipologia di procedura	Affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016
Criterio di aggiudicazione	Affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati a mezzo b.b. 30 giorni fine mese data fattura
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo complessivo di € 26.894,53 inserito nel budget 2019 approvato con delibera n. 16/18 del 29/11/2018.
Responsabile del Procedimento	Ing. Nicola Tselikas

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Cesare Cerasi di Bari in data 31.10.2017 registrato a Bari il giorno 14.11.2017 – raccolta n.33838/it

Il Dirigente della STO AV/FG

Ing. Danilo  Ancora

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Cesare Cerasi di Bari in data 31.10.2017 rep. 57044, raccolta n. 20257, registrato a Bari il 3.11.2017 al n. 32746/IT

Il Direttore della DIRRI

dott.ssa Francesca Portincasa

 acquedotto pugliese l'acqua, bene comune	DIREZIONE RETI E IMPIANTI (DIRRI) <i>Struttura Territoriale Operativa AVELLINO - FOGGIA</i> <i>Area Esercizio Depurazione</i>
	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 IST/DIRPR/01

Foggia, 22.10.2019

Impianto depurativo	Foggia (Fg)
Progetto	Fornitura di gruppo antincendio sostitutivo a servizio delle stazioni con pericolo d'incendio presenti sull'impianto
Importo affidamento diretto	€ 26.894,53
Fornitore	Varisco S.r.l.

Motivazione della determina a contrarre

Presso l'impianto depurativo in oggetto la stazione di adduzione e spinta antincendio è composta da un gruppo Varisco tipo ARGO 1EM-90.5.J in avaria a causa della vetustà dei componenti, la stessa inoltre non garantisce più le prestazioni idrauliche richieste, necessiterebbe di interventi di adeguamento consistenti, tra cui lo smontaggio, la realizzazione di uno spazio climatizzato e confinato in cui essere ricollocata e la nuova installazione con certificazione all'uso, secondo la vigente normativa in materia, oltre che la riparazione di parte impiantistiche con componenti di difficile reperimento.

La stazione attualmente è non funzionante e di conseguenza le attività a rischio d'incendio dell'impianto sono ferme. Essendo le attività a rischio incendio, tra cui il gruppo elettrogeno e l'intera linea gas inutilizzabili in assenza di efficiente sistema antincendio, la nuova fornitura si rende necessaria per garantire il servizio ed evitare il non utilizzo di tutte le attività a rischio d'incendio. Risultando le stesse apparecchiature con componenti idrauliche usurate, non si garantiscono le prestazioni richieste e pertanto risulta indifferibile la fornitura di un nuovo gruppo antincendio di eguale caratteristiche.

L'eventuale acquisto da un produttore diverso da quello originario, probabile aggiudicatario nel caso di una procedura di gara, obbligherebbe l'AQP ad approvvigionarsi e far installare anche i relativi accessori annessi alla stazione stessa, perché questi possono variare da produttore a produttore ed inoltre, l'installazione degli stessi richiederebbe la vuotatura della vasca ove sono installate alcune componenti, il cui onere sarebbe a carico sempre di AQP.

LB


Quindi quest'azienda dovrebbe sopportare maggiori costi e presso l'impianto depurativo in oggetto si avrebbe il disservizio causato dall'indispensabile fermo della stazione, per consentire le operazioni di vuotatura, smontaggio dei vecchi accessori e rimontaggio dei nuovi adatti alla specifica apparecchiatura.

L'accettazione di apparecchiature di un diverso produttore richiederebbe, inoltre, una verifica della conformità dell'impianto elettrico, ed in caso negativo si renderebbe necessario il relativo adeguamento con conseguente aggravio di costi a carico di AQP.

Pertanto, al fine di contenere costi ed evitare il fermo delle stazioni interessate, è opportuno sostituire le apparecchiature in oggetto con altrettante della stessa casa costruttrice e modello.

Per le ragioni sopra evidenziate si propone di ricorrere all'affidamento diretto al fornitore originario, in quanto l'affidamento in oggetto costituisce un appalto di forniture destinato al rinnovo parziale di forniture esistenti ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore di Esecuzione del Contratto
Geom. Simone La Bianca

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Tselikas