



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 25/05/2016 - 0057837



Direzione Servizi Centrali  
Procurement e Tecnici  
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance  
Area Internal Auditing & Risk Management  
SEDE

Direzione Operativa  
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)  
Area Coordinamento Gestione Impianti  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

|   |   |
|---|---|
| <b>Oggetto</b>  | Impianto di depurazione di :                      Bari Est                      Miscelazione fanghi                         |
|   | Fornitura di nuova pompa di lavaggio della torre abbattimento odori presso la stazione di miscelazione fanghi.              |
| <b>Impianto di depurazione</b>  | Bari Est  |
| <b>Area</b>   | Bari  |
| <b>Descrizione del disservizio</b>  | Avaria della pompa titolare a servizio della stazione di abbattimento odori presso la miscelazione fanghi.                  |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>  | Garantire la continuità del corretto abbattimento degli odori della stazione di miscelazione fanghi.                        |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                | Disservizio comunicato dall' RCM Giovanni Maraglino   |
| <b>Primi interventi adottati</b>  | Attivata pompa di riserva; inviata pompa in officina specializzata che ha riscontrato la non economicità della riparazione. |
| <b>Termini di consegna</b>  | Intervento eseguito   |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b> | Fornitura di una pompa marca DEBEM modello IMO 95PP   |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                                      | Sanvito S.r.l.  |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                                     | Ditta specializzata nel settore specifico   |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                        | €                      2.475,00   |



acquedotto  
pugliese  
Puglia, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

|   |   |
|---|---|
| <b>Verifica della congruità dei prezzi</b><br>(indicare eventuale sconto)                         | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza |
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b><br>(offerta/consuntivo della ditta) | N. 415 del 11/11/2015   |
| <b>Allegati</b>   | N. 415 del 11/11/2015   |

**Intervento ascrivibile a:**

|                        |  |                     |          |  |
|------------------------|--|---------------------|----------|--|
| <b>Conto Economico</b> |  | <b>Investimenti</b> | <b>X</b> |  |
|------------------------|--|---------------------|----------|--|

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Ing. Elena Bergamasco

**Visto: Il Responsabile di Area**  
**Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Responsabile di Commessa**  
**Dott.ssa Francesca Fortincasa**