

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Lecce , li

Al Responsabile MAT LE
Sede

Oggetto	Sostituzione di n. 2 inverter a servizio della linea soffianti presso il depuratore di Galatina
Impianto	Impianto di depurazione di Galatina
MAT	LE.
Descrizione del disservizio	L'attuale inverter della linea soffianti è in avaria
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della variazione di distribuzione delle linee soffianti inficia il processo di depurazione del refluo con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.Lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 05.04.2016
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	30 gg. lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa di inverter marca Siemens mod. Micromaster 430, completo di tastiera remotabile e kit cavo e contattore tribolare da 110 A in AC 3. Mano d'opera per lo smontaggio dell'esistente inverter in avaria, sostituzione, collegamento elettrico all'esistente impianto, programmazione e collaudo
Denominazione della Ditta affidataria	TELMES SRL – s.p. 231 Km.1.100 – Modugno (BA9
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.860,00+IVA.

Edms 



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Telmes n. 69/00 del 05.04.2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Tesio Carparelli**

**Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Fabrizio D'Andria**

**Si autorizza: Il Dirigente MAT LE
Ing. Gaetano Barbone**

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41,385,573,60 i.v., Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT