

1 AV 156BC



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

ALLA DIRAP

ALLA DIRPR

ALLA INVDG

Oggetto	Riparazione pompa n.5 da 300 l/s accoppiata a motore elettrico asincrono trifase da 6KV
Impianto	Impianto di sollevamento idrico di Caposele
Direzione	DIRMA
Descrizione del disservizio	Rottura di organi meccanici interni al corpo pompa.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, per l'erogazione idrica agli abitati serviti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Il giorno 10.02.2016 a seguito analisi del guasto da parte del personale Dirma.
Primi interventi adottati	Interpellate ditte specializzate disponibili ad effettuare le lavorazioni meccaniche di ricostruzione organi danneggiati.
Termini di consegna	La più celere possibile
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rettifica delle due giranti; revisione dei quattro anelli di tenuta; costruzione di n.3 boccole di protezione albero con canale di chiavetta; costruzione di n.2 lanternotti e di due ghiera.
Denominazione della Ditta affidataria	Sud Meccanica di Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata per aver eseguito in passato lavori simili con esito positivo e per essersi dichiarata disponibile ad intervenire tempestivamente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.100,00 + Iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in base all'attuale situazione di mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n.42 del 16.02.2016
Allegati	Consuntivo n.42 del 16.02.2016

Intervento ascrivibile a:

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1 di 2

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il R.T.M.S.
(Antonio Ventura)



Il Capo Area Masma
(Francesco Cianci)



Si autorizza: Il Direttore DIRMA
(Gianluigi Fiori)

