

Direzione Reti e Impianti  
Macro Area territoriale Lecce  
Gestione Impianti Depurazione  
Il Manager

Acquedotto Pugliese  
I - 22/08/2016 - 0087603



Lecce,

Alla Direzione Procurement  
SEDE

Alla Internal Auditing  
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti  
– Gestione Impianti  
Depurazione  
SEDE

All’Autorità Idrica Pugliese  
Via Borsellino e Falcone  
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2016  
Lavori di ripristino di canaletta perimetrale di scarico acqua chiarificata a servizio del  
sedimentatore secondario n. 01. - Impianto depurativo di Squinzano - trasmissione atti –*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Lecce,

Al Responsabile MAT LE  
Sede

<b>Oggetto</b>	Lavori di ripristino di canaletta perimetrale di scarico acqua chiarificata a servizio del sedimentatore secondario n. 01.
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Squinzano (LE).
<b>MAT</b>	LE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Canaletta dissestata
<b>Motivi dell'emergenza</b>	La sconnessione della canaletta comporta una cattiva distribuzione del refluo e la sua non buona depurazione; ciò potrebbe essere causa di fuori limite dei parametri in uscita, con possibili ripercussioni sanzionatorie nei confronti di questa Società.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 28/6/2016.
<b>Primi interventi adottati</b>	Nessuno
<b>Termini di consegna</b>	15 gg. lavorativi.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Lavori di ripristino di canaletta perimetrale di scarico acqua chiarificata a servizio del sedimentatore secondario n. 01.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Tek Metal s.r.l. – C. da Ramunno di sotto Zona C 61/F - 70015 Noci (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta esperta, di sicuro affidamento e prontezza nell'intervento
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.200,00+IVA.
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi da eseguirsi.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. - € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



*Felma*



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Tek Metal s.r.l. n. 124/16 del 29/06/2016.
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**

**Area Depurazione Le**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Per. Ind. Tesio Carparelli**

**Si approva: Il Responsabile di Area Le**

**Ing. Fabrizio D'Andria**

**Si autorizza: Il Dirigente MAT Le**

**Ing. Marcello Rainò**

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573.60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

