acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 12/05/2016 - 0053042

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Direzione Servizi Centrali
Procurement, Tecnici e Informatici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Internal Auditing
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e montaggio di un attuatore a servizio della stazione di filtrazione
Impianto di depurazione	Sammichele di Bari
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Guasto di un attuatore a servizio della stazione di filtrazione
Motivi dell'emergenza	Fermo di una delle vasche della stazione di filtrazione, con rischio di superamento dei limiti allo scarico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio rilevato e comunicato dal personale addetto all'impianto
Primi interventi adottati	By-pass della vasca interessata
Termini di consegna	Fornitura eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Attuatore PSQ 202
Denominazione della Ditta affidataria	Fortek S.r.l. – San Benedetto del Tronto (AP)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Concessionario PS Automation, medesima marca e modello dell'apparecchiatura da sostituire, e quindi perfettamente compatibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	3.780,00 + IVA

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Fatture ditta Fortek n. 3413/00 21/12/2015 – 464/00 29/02/2016
Allegati	Fatture come sopra

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**x**	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa