



acquedotto  
pugliese  
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 07/06/2016 - 0061756



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA

Sede

<b>Oggetto</b>	Fornitura di n. 1 inverter a servizio dell'estrattore centrifugo
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista
<b>M.A.T.</b>	Area Depurazione Taranto/Brindisi
<b>Descrizione del disservizio</b>	L'inverter a servizio dell'estrattore centrifugo della stazione di disidratazione fanghi è fuori servizio ed è necessario sostituirlo al fine di riattivare la stessa stazione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fuori servizio dell'inverter dell'estrattore centrifugo a servizio della stazione di disidratazione fanghi non consente che il fango venga disidratato e che di conseguenza vengano spillati dal ciclo depurativo i fanghi di supero prodotti. Tale circostanza comporta il decadimento dei processi depurativi con peggioramento della qualità dell'effluente e superamento dei limiti allo scarico previsti dalla vigente normativa.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Comunicazione verbale del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
<b>Primi interventi adottati</b>	Nessun intervento possibile.
<b>Termini di consegna</b>	Fornitura già eseguita.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n. 1 inverter ACS550 da kw 45.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Selime S.r.l. - Via Vigile del Fuoco caduti in servizio, 51 - 70026 Modugno (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta fornitrice delle suddette apparecchiature
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.950,00 + I.V.A.
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo ritenuto congruo
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	d.d.t. di fornitura n. 9319/A51 del 20/05/2016.

*[Handwritten signatures]*



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	d.d.t. sopra indicato
----------	-----------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**  
**Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
**Sig. Vito Marangi**

**Si approva: Il Responsabile Area Gestione Depurazione**  
**Ing. Antonio Stendardo**

**Si autorizza: Il Responsabile MAT BR/TA**  
**Ing. Gaetano Barbone**

Pagina 2 di 2

**AQP**

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. o P. IVA: 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

