



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 26/04/2016 - 0045922



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria coclea carico cassone fanghi disidratati.
Impianto	Impianto di depurazione di Cisternino (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	L'apparecchiatura risulta non funzionante. I supporti della spirale hanno subito un cedimento ed hanno fatto strisciare la stessa sulla carcassa provocando la rottura dell'albero in due parti.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della coclea impedisce l'allontanamento del fango e quindi il regolare smaltimento dello stesso dall'impianto con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 13/04/2016.
Primi interventi adottati	Accumulo dei fanghi nella stabilizzazione.
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria coclea per carico cassone fanghi disidratati.
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL srl - C.da Ramunno di sotto Zona C 61/7. 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.200,00+IVA

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
 Sede e Direzione Generale: C.P. 16 - 70100 Bari - Telefono: 080/5723111 - www.aqp.it
 Cap. Sociale: € 355.238.000.000. Registro delle Imprese di Bari
 C.F. e P.I.A. 00479910703. AQP/TA/TA/16/0045922



SINGERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta TEK.METAL srl n.070/16 RG del 18/04/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X
-----------------	--	--	--	--------------	---

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Fabrizio D'Andrea

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Marcello Rainò

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Gonnelli, 16 - 71121 - Bari - Telefono: +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.386.573.000.000. Registrata nelle Imprese di Bari
S.A. e S.P.A. n. 033400771 - REA G. S. L. A. n. 0 - Bari n. 114076



SINGERT