



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/06/2016 - 0065789



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Trani.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della stazione di disidratazione fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità di servizio della stazione di disidratazione fanghi. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di impianti elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/04/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di componenti elettronici (contagiri).
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI – Via V. Ioidice, 77 – Ruvo di Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.893,00 (milleottocentonovantatre/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <small>(offerta/consuntivo della ditta)</small>	Riepilogo intervento n. 028/16 del 14/04/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	
		Investimenti		

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

