



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 27/06/2016 - 0069203



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA

Sede

Oggetto	Intervento di ripristino della centrifuga della disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della centrifuga della disidratazione fanghi.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della centrifuga comporta il fermo dell'intera stazione di disidratazione fanghi con possibile aumento della concentrazione degli stessi fanghi nella stazione di ossidazione e peggioramento della qualità dell'effluente, con superamento dei limiti allo scarico previsti per legge.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino efficienza centrifuga con sostituzione di cinghie dentate, cinghia poly con smontaggio di quelle usurate e montaggio delle nuove, con prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip SpA - Via Don Battistoni, 1 - 60035 Jesi (AN).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Centrifuga della ditta Pieralisi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1181,40 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta del 09/06/2016
Allegati	Consuntivo sopra indicato e bolla di assistenza tecnica n. 651385 del 09.06.2016.

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573 60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



[Handwritten signature]



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendaro

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721; REA C.I.A.A. di Bari n. 414092

