

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 14/03/2016 - 0027484



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici ed Internazionali
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto depurativo di Bitonto Fornitura di nuova pompa di sollevamento materie galleggianti.
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Bitonto
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Bruciatura dell'avvolgimento statorico e perdita di olio dalle tenute
Motivi dell'emergenza	L'intervento risulta necessario per garantire il regolare funzionamento dell'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal RCM Maraglino Giovanni
Primi interventi adottati	Installata pompa di riserva e inviata la stessa presso l'area di manutenzione di AQP per verifica, da cui è risultato che la riparazione non è conveniente
Termini di consegna	In corso
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.1 pompa sommergibile di Marca Xylem tipo CP 3102 HT 252
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia srl via G Rossini 1/A 20020 Lainate (Mi)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta produttrice della pompa uguale ed interscambiabile con la preesistente senza maggiori oneri di costi per modifica piping e interruzioni di servizio.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€7.195,50 sconto 50% prezzo netto € 3.597,75

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	Preventivo di cui sopra
-----------------	-------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco



**Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa**

