

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 27/01/2016 - 0008399



Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di un ponte raschiatore a servizio del sedimentatore finale n. 1
Impianto di depurazione	Monopoli
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del carro ponte esistente per cedimento strutturale della travata.
Motivi dell'emergenza	Rischio di scompensi al processo depurativo con superamento dei limiti allo scarico, a causa del fuori servizio del ponte raschiatore, ed impossibilità di accesso al carro ponte, interdetto al personale operatore per motivi di sicurezza, per le necessarie operazioni di conduzione e manutenzione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di conduzione.
Primi interventi adottati	Non sono possibili interventi provvisori, per cui sono state interpellate ditte specializzate per acquisire offerte per la sostituzione del carro ponte, ed è stato anticipato in data 18/12/2015 il relativo ordine alla ditta che ha presentato la migliore offerta.
Termini di consegna	27/01/2016
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di un carro ponte a trazione periferica in acciaio zincato a caldo, completo di struttura raschiafango in acciaio inox
Denominazione della Ditta affidataria	Comfort Eco S.r.l. – Surbo (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Miglior prezzo offerto, a seguito di ricerca di mercato fra sette ditte interpellate e tre offerte pervenute.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 21.412,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo atteso l'emergenza in atto, e considerato che corrisponde ad un ribasso del 45,2% sull'importo posto a base di offerta di € 38.000,00 + IVA.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ditta Comfort Eco S.r.l. del 14/12/2015
Allegati	Offerte ditta Comfort Eco S.r.l., Tek.Metal S.r.l., D'Adamio S.r.l. e verbale di valutazione offerte del 18/12/2015

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate



Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco



Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa

