

4/12/18



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DSCPI

Alla DOPRI-GESRI

Alla DIRTC-IAUTC

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunionalizzazione pozzi
Impianto	Pozzi denominati: Borgagne, Bagnolo 2, Surbo 232 e Carpignano 199
MAT	Lecce
Descrizione del disservizio	Basso isolamento motori elettrici
Motivi dell'emergenza	Ripristinare con urgenza il funzionamento dei pozzi alla luce delle preannunciate riduzioni idriche da grandi vettori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14 marzo 2016
Primi interventi adottati	Accertata l'anomalia, esperita gara fra ditte specializzate per la installazione della nuova elettropompa
Termini di consegna	A vista, in regime di somma urgenza.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio colonna montante, sostituzione elettropompe con altre fornite da AQP, rimontaggio colonne montanti, previa sostituzione di bulloni e guarnizioni, rifacimento giunzioni mediante muffole.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Spedicato Impianti S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte fiduciaria AQP che ha formulato, a seguito di indagine di mercato, l'offerta più economicamente più vantaggiosa per l'Azienda.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 8.200,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivi ditte



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Vari
----------	------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Si autorizza: Il Direttore DOPAP
