acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 04/04/2016 - 0035477

Prot.

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Direzione Servizi Centrali
Procurement, Tecnici e Internazionali
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Internal Auditing
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rinforzo argini campi di spandimento n. 5 e 6.
Impianto di depurazione	Gioia del Colle
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Cedimento dell'argine in rilevato lato ovest dei campi di spandimento n. 5 e 6
Motivi dell'emergenza	Perdita di reflui e rischio di cedimento di tutta la sezione dell'argine con riversamento a valle di tutto il contenuto del bacino.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato da personale impianto e verifica RCM
Primi interventi adottati	Disalimentazione del campo e abbassamento del livello per quanto consentito dalle condizioni generali.
Termini di consegna	Intervento eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Consolidamento argini mediante apporto di materiale inerte sulla sommità e sul lato esterno dell'argine e lavori complementari
Denominazione della Ditta affidataria	Eurostrade – Putignano (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Unica ditta immediatamente disponibile su tre ditte interpellate (chiamate anche ditte Lillo e Cogemar, non disponibili)
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Consuntivo € 35.000,00

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo 18/12/2015 ditta Euro Strade Soc. Coop.
Allegati	Consuntivo come sopra.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		**Investimenti**	X

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

P. Chim. Luca Ricciallo

Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa