acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Lecce,

Al Responsabile MAT LE
Sede

Oggetto	Fornitura di struttura sommersa
Impianto	Impianto di depurazione di Nardò (LE).
MAT	LE
Descrizione del disservizio	L'esistente struttura sommersa si è staccata in più punti dalla travata
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento della stazione di sedimentazione secondaria comporta l'immediato decadimento dell'intero processo depurativo (rilascio fanghi) con superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.Lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 21/3/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	10 gg.lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intera struttura sommersa sed. Secondario incluse calate, tiranti, lama di fondo e di superficie
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos s.r.l. viale Belgio z.i. 73010 Surbo – LE
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esperta su tali strutture e prontezza nella risoluzione del problema
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.000,00+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta ELCOS n. 16/071.01 del 23/03/2016.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Area Depurazione LE

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Antonio Rizzo

Si approva: Il Responsabile di Area Le
Ing. Fabrizio D'Andria

Si autorizza: Il Dirigente MAT LE
Ing. Gaetano Barbone