

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. I - 21/10/2019 - 0083354



Alla DIRPR

Alla DIRRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Servizio di manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno di emergenza
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Pertusillo – Missanello – (PZ)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	L'impianto di potabilizzazione del Pertusillo è equipaggiato con un gruppo elettrogeno di emergenza da 440 kVA in grado di alimentare l'impianto di potabilizzazione in caso di mancanza di energia elettrica. Durante le normali operazioni di controllo dei livelli di lubrificante è stata riscontrata la presenza di acqua nell'olio motore. Tale circostanza denota il trafilamento di acqua attraverso la guarnizione della testata del motore a combustione interna Diesel.
Motivi dell'emergenza	Al fine di garantire il funzionamento dell'impianto di potabilizzazione anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica è urgente e necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno consistente nella revisione generale con sostituzione di valvole, guarnizioni, boccole bielle e quant'altro occorra. Nelle more dell'intervento è necessario dotare l'impianto di un gruppo elettrogeno da noleggiare al fine di non compromettere la qualità dell'acqua in caso di mancanza di alimentazione elettrica anche momentanea;
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/06/2019 da parte del Responsabile dell'impianto.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Entro 60 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno di emergenza
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito S.r.l. Via Baione n.c. Z.I. – 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni



acquedotto
pugliese
l'Acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 18.092,50 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base ad esperienza pregressa
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Sanvito S.r.l. n.309/2019 del 08/07/2019
Allegati	Offerta ditta Sanvito S.r.l. n.309/2019 del 08/07/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori