



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 15/10/2019 - 0082135



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	ID Barletta – Manutenzione straordinaria della coclea di estrazione fanghi dalla VAF.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Barletta
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio della VAF a causa di un'avaria alla coclea di estrazione fanghi.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la produzione di fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo ai fini di rispettare i limiti tabellari allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 17/09/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione Impianti, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Manutenzione straordinaria della coclea di estrazione fanghi dalla VAF mediante fornitura in opera di ricambi e lavorazioni meccaniche in officina specializzata.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via F. Turati, 102 – 71045 Orta Nova (FG).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.983,82 (quattromilanovecentottantatre/82) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	€ 6.229,77 – sconto 20%

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consuntivo n. 61 del 24/09/19</li></ul>
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile di  
Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci