

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/12/2018 - 0127555



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Margherita di Savoia – Sala quadri elettrici di distribuzione generale.
Impianto di depurazione	Margherita di Savoia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria del gruppo di continuità a servizio dei quadri elettrici di distribuzione generale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il funzionamento di macchine ed apparecchiature elettriche al servizio delle varie stazioni di trattamento anche in assenza di rete al fine del corretto andamento del processo depurativo e della tutela ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16/10/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – consegna già avvenuta
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura gruppo di continuità monofase (UPS) ad alta frequenza e doppia conversione, marca Legrand mod. Daker DK+6000VA con caratteristiche analoghe all'esistente andato in avaria.
Denominazione della Ditta affidataria	Garofoli S.p.A. – Str. Prov.le Palo-Binetto Z.A. – 70027 Palo del Colle (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che disponeva del ricambio richiesto in pronta consegna.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.490,00 (millequattrocentonovanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione ad analoghe forniture eseguite tenuto anche conto della fornitura in emergenza.





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">• Offerta N. 4771167 del 16/10/18 della ditta Garofoli S.p.A.• FT n. 1829940 del 16/10/18 della ditta Garofoli S.p.A.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--	--------------	-------------------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci