



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

<b>Oggetto</b>	<b>ID Bari Est</b> Manutenzione straordinaria del locale e dei quadri elettrici e installazione pompa Putzmeister (fornita dall'area TECRI) a servizio della stazione di disidratazione fanghi. <b>ID Casamassima Nuovo</b> Manutenzione straordinaria gruppo di pressurizzazione acque tecniche.
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari Est e Casamassima Nuovo
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	<b>ID Bari Est</b> A seguito di gara di installazione delle centrifughe fatta da TECRI, si rilevava ad appalto aggiudicato la necessità di una rivisitazione generale del locale disidratazione per installare la nuova centrifuga così come previsto dal capitolato di gara. Inoltre si rendeva necessario installare anche la pompa Putzmeister fornita dall'area TECRI, utile sollevare i fanghi disidratati nei silos di stoccaggio fanghi. <b>ID Casamassima Nuovo</b> Malfunzionamento del gruppo di pressurizzazione delle acque tecniche con conseguenti disservizi su diverse stazioni dell'impianti di depurazione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza del personale presente sull'impianto
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Labate, ID Bari Est in data 16/03/2020 ID Casamassima in data 10/02/2020
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditte specializzate nel settore.
<b>Termini di consegna</b>	<b>ID Bari Est</b> <b>Ditta Sanvito Srl</b> Inizio lavori 16/03/2020 Fine lavori 21/05/2020 <b>Ditta Tek.Metal Srl</b> Inizio lavori 27/04/2020 Fine lavori 24/08/2020  <b>ID Casamassima Nuovo</b> <b>Ditta Sanvito Srl</b> Inizio lavori 11/02/2020 Fine lavori 17/02/2020

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<p><b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b></p>	<p><b>ID Bari Est</b> <b>Ditta Sanvito</b> -Ripristino e rifacimento degli intonaci ammalorati e realizzazione di pavimentazione industriale. -Smontaggio dei quadri elettrici dismessi e manutenzione straordinaria del quadro elettrico esistente di gestione delle centrifughe; -Rifacimento dell'impianto di illuminazione del locale di disidratazione previo smontaggio dell'impianto esistente; -FPO di polipreparatore a servizio delle centrifughe; -FPO di nuovo quadro elettrico di gestione della coclea scarico fanghi a servizio delle centrifughe; -FPO del portone di ingresso. <b>Ditta Tekmetal</b> -Installazione pompa Putzmeister con annesse modifiche alle coclee e alla tubazione di carico fanghi esistenti -Realizzazione di collegamenti elettrici utili a garantire il funzionamento della pompa; -Realizzazione tettoia metallica per la protezione della pompa e della centralina di controllo.</p> <p><b>ID Casamassima</b> <b>Ditta Sanvito</b> FPO di nuovo autoclave in sostituzione di quello esistente irreparabilmente danneggiato comprensivo di minuteria.</p>
<p><b>Denominazione della Ditta affidataria</b></p>	<p>Sanvito Srl Tek.Metal Srl</p>
<p><b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b></p>	<p>Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica AB 23 (Costruzione e manutenzione di dissalatori, Impianti di depurazione e Impianti di potabilizzazione)</p>
<p><b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b></p>	<p><b>ID Bari Est</b> € 70.240,58 Importo lavori effettuato dalla ditta Sanvito Srl € 64.808,13 Importo lavori effettuati dalla ditta Tek.Metal Srl <b><u>Importo Totale Intervento ID Bari Est € 135.048,71</u></b></p> <p><b>ID Casamassima Nuovo</b> <b>€ 4.963,68</b> Ditta Sanvito Srl</p>
<p><b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b></p>	<p>I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.</p>
<p><b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b></p>	<p><b>ID Bari Est</b> Consuntivi n. 224/2020, 225/2020, 226/2020, 227/2020, 228/2020, 229/2020 del 25/05/2020 e 330/2020 del 28/05/2020 ditta Sanvito Srl. Consuntivo 068/20 RG Ditta Tek.Metal Srl</p> <p><b>ID Casamassima Nuovo</b> Consuntivo 081/2020 del 24/02/2020</p>
<p><b>Allegati</b></p>	<p>Documenti sopra indicati.</p>



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di conduzione e Manutenzione**

Per.Ind. Vito Labate

**Il Responsabile AED Bari**

**Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza:**

**Si autorizza il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**