



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| | |
|--|---|
| Oggetto | Impianto di depurazione di Ruvo – Terlizzi – Manutenzione straordinaria dell'ispessitore dinamico dei fanghi mediante fornitura e posa in opera di ricambio al PLC di gestione. |
| Impianto di depurazione | Ruvo – Terlizzi |
| Area | STO BA/BAT – AED BAT |
| Descrizione del disservizio | Fermo della stazione di ispessimento dinamico dei fanghi per avaria al relativo quadro di comando. |
| Motivi dell'emergenza | Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di disidratazione dei fanghi e da ciò ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e il non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 19/02/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Richiesta d'intervento a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Manutenzione straordinaria dell'ispessitore dinamico dei fanghi mediante sostituzione della CPU, il trasferimento da vecchia CPU mediante scheda SD software sorgente, le prove e la messa in esercizio della macchina. |
| Denominazione della Ditta affidataria | M2 Impianti di Mauro Minafra – Via V. Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di P. (BA). |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 2.473,00 (duemilaquattrocentosettantatre/00) + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Preventivo n° 014 del 21 feb. 2020 |

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|----------|--------------------------|
| Allegati | Documento sopra indicato |
|----------|--------------------------|


Intervento ascrivibile a:

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|---|--|
| Conto Economico | | | Investimenti | x | |
|-----------------|--|--|--------------|---|--|

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**



**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

