



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato – Fornitura e posa in opera di n. 1 inverter ABB presso la stazione di disidratazione.
Impianto di depurazione	Corato
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di disidratazione a causa dell'avaria dell'inverter
Motivi dell'emergenza	Il fermo del processo di disidratazione pregiudica il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione del fango da allontanare dall'impianto di depurazione inficiando di conseguenza sul processo di depurazione stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20.07.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata. Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura e posa in opera di nuovo inverter ABB ACS 550kw 45 con tastierino digitale e di n. 1 misuratore elettromagnetico sulla linea di mandata del polimero di tipo ABB.
Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti di Mauro Minafra – via Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.400,00 – Prezzo scontato € 8.430,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della rilevanza dell'intervento – sconto applicato 10% circa

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 032 del 24.07.2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**



**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**

