



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 18/10/2019 - 0083264



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria - Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di disinfezione del refluo effluente. Sostituzione del serbatoio di stoccaggio dell'ipoclorito di sodio.
Impianto di depurazione	Andria
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Perdita di ipoclorito di sodio dal serbatoio in vetroresina.
Motivi dell'emergenza	L'avaria potrebbe non assicurare l'efficienza del trattamento di disinfezione che, attraverso il dosaggio dell'ipoclorito di sodio, permette l'eliminazione di microrganismi e batteri presenti nel refluo effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Il serbatoio è stato messo in sicurezza provvedendo alla sua vuotatura. Il trattamento di disinfezione è comunque garantito. Inoltre è stato richiesto l'intervento di una Ditta per la sostituzione del serbatoio.
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n° 1 serbatoio cilindrico verticale in polietilene avente capacità di mc. 10, completo di accessori.
Denominazione della Ditta affidataria	Simeone S.p.A. con sede legale in Poggio Imperiale (FG) alla Piazza Imperiale n. 25.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria, di comprovata affidabilità, si è resa prontamente disponibile ad eseguire l'intervento agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto n. 2000014032 del 29/03/2018, che risulta esaurito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo al netto del ribasso contrattuale: € 8.000,00 (Ottomila/00) + IVA



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto del carattere d'urgenza dell'intervento e dei prezzi applicati.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 22.07.2019
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile

Area Esercizio Depurazione BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Dirigente

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci