



	<ul style="list-style-type: none">- Fornitura e posa in opera del nuovo cavo di alimentazione tipo FG16R16 - 3 x 70 mmq. ed FG16R16 1 x 35 mmq.- Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico e blocco differenziale.- Collegamenti ai quadri di alimentazione della elettropompa e al quadro generale.- Prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	"Spedicato Impianti S.r.l." da Carmiano (LE) Via Don A. Niccoli 18
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	Intervento presso il pozzo di Campi Salentina €. 3.091,02 oltre IVA come per Legge Intervento presso il pozzo di Poggiardo 1 €. 2.147,97 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta	Preventivo del 08/07/2019
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Verbale di accertamento Somma Urgenza.• Relazione Tecnica.• Preventivo del 08/07/2019.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)