

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 04/11/2019 - 0086708



Prot.

A

**Procurement (DIRPR)
SEDE**

**Unità tecnica (TECRI)
SEDE**

**e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI**

Oggetto	Impianto di depurazione di Ruvo - Terlizzi – Manutenzione straordinaria del carroponete installato presso il sedimentatore primario – linea A
Impianto di depurazione	RUVO DI PUGLIA TERLIZZI
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo del carroponete a trazione periferica installato presso il sedimentatore primario della linea A, per avaria di organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della stazione di sedimentazione primaria linea A, compromette l'efficienza depurativa dell'impianto e determina le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale e compromissioni delle condizioni di pubblica igiene e sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 24/09/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo della stazione.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria del carroponete a trazione periferica è consistito nella fornitura in opera di organi meccanici quali ruote, supporti e asse in acciaio essenziali a garantire il funzionamento dell'apparecchiatura
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 4.372,80 – prezzo scontato € 3.935,52
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 209 del 24/09/2019



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci