

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/09/2019 - 0072573



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di pulizia presso il pozzo ripartitore propedeutici per la realizzazione di una nuova linea di ricircolo fanghi a seguito della rottura delle due linee esistenti.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Rottura delle due linee di ricircolo fanghi.
Motivi dell'emergenza	Garantire l'efficacia del processo depurativo e scongiurare qualsivoglia pericolo di inquinamento ambientale causato da una dispersione nel suolo di liquame di processo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 17/06/2019
Termini di consegna	30 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavaggio della viabilità e dei piazzali circostanti il pozzo ripartitore, aggettamento acque e materiale melmoso, pulizia di tutta la struttura in calcestruzzo. Scavo e rimozione tubazione corrosa, rimozione di opere in ferro, rimozione e riposizionamento pozzetti, fornitura e posa delle nuove tubazioni e rinterro con calcestruzzo e altri materiali.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA) Spurgo Canal Jet Srl Z.I. Lotto 12 Tronco B 73042 Casarano .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte di sicuro affidamento e specializzate per i lavori a farsi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 161.345,58
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 148.730,58 Preventivo 114/19 FM della ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA) e € 12.615,00 Preventivo del 18/06/2019 della Ditta Spurgo Canal Jet Srl Z.I. Lotto 12 Tronco B 73042 Casarano.
Allegati	€ 148.730,58 Preventivo 114/19 FM della ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA) e € 12.615,00 Preventivo del 18/06/2019 della Ditta Spurgo Canal Jet Srl Z.I. Lotto 12 Tronco B 73042 Casarano.


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

