



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 01/03/2019 - 0019519



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria al sistema di aerazione dei liquami nelle vasche del comparto biologico.
Impianto di depurazione	Alberobello
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Fuori esercizio totale del sistema di aerazione dei liquami nelle vasche di ossidazione.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale, ottemperare alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico di cui al provvedimento N. 218 del 10/08/2018 .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall'RCM Vito Labate in data 08/10/2018
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditte specializzata nel settore.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ol style="list-style-type: none">1) FORNITURA DELLA RETE DI DIFFUSIONE ARIA A SERVIZIO DELLE TRE VASCHE DI OSSIDAZIONE (EFFETTUATA DALL'IMPRESA SULZER ITALY SRL).<ul style="list-style-type: none">- Fornitura di n.3 sistemi di aerazione con diffusori a disco tipo PIK300COSTO TOTALE FORNITURA € 9.840,00 + IVA2) FORNITURA N.4 SOFFIANTI VOLUMETRICHE ROTATIVE (EFFETTUATA DALL'IMPRESA MAPRO INTERNATIONAL S.P.A).<ul style="list-style-type: none">- Fornitura n.4 soffianti a lobi rotanti modello ML70 complete di motore EADDA da 30.00 KW IE3.COSTO TOTALE INTERVENTO € 21.960,00 + IVA3) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESIVI DI POSA IN OPERA DI SISTEMI DI AERAZIONE E RELATIVE OPERE ELETTRICHE ACCESSORIE (EFFETTUATA DALL'IMPRESA SANVITO SRL)<ul style="list-style-type: none">- Posa in opera di n.3 sistemi di aerazione con diffusori a disco;- Posa in opera di n.3 soffianti Mapro ML70;- Fornitura n.1 quadro elettrico per avviamento soffianti ditta SIEMENS serie 8MF1 e apparecchiature accessorie- FPO nel quadro elettrico di n.1 interruttore magnetotermico completo di relè differenziale a toroide separato;



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> - FPO n.8 linee elettriche di alimentazione e di n.3 selettor; - FPO di n.1 centralina per la misurazione dell'ossigeno disciolto; - FPO di n.3 sonde da processo per la misura dell'ossigeno disciolto; - FPO di un collettore di mandata per n.3 soffianti DN 200 - Realizzazione platea in cls <p>COSTO TOTALE INTERVENTO € 60.000 + IVA +11.070,00 € per incrementi Budget.</p> <p>COSTO TOTALE INTERVENTI € 91.800,00 + IVA 102.870,00 € + IVA *</p>
Denominazione della Ditta affidataria	Intervento 1 Ditta SULZER ITALY SRL Intervento 2 Ditta MAPRO INTERNATIONAL SPA Intervento 3 Ditta SANVITO SRL
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta SULZER ITALY SRL individuata a seguito della valutazione comparativa di più offerte e risultata economicamente più vantaggiosa. Ditta MAPRO INTERNATIONAL SPA individuata a seguito della valutazione comparativa di più offerte e risultata economicamente più vantaggiosa. Ditta SANVITO SRL specializzata nel settore e immediatamente disponibile visto il carattere di urgenza. Presupposti dell'art. 125 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016, per circostanze non imputabili all'ente aggiudicatore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.840,00 (SULZER ITALY SRL) € 21.960,00 (MAPRO INTERNATIONAL SPA) € 60.000,00 (SANVITO SRL) +11.070,00 € per incremento budget TOTALE € 91.800,00 + IVA 102.870,00 € + IVA per incremento budget
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<u>Rete diffusione aria:</u> Offerta n. 5001003046 del 15/10/2018 (Sulzer Italy Srl), Offerta n. 198/2018 del 16/10/2018 (Biotec), Offerta n. 48/0784/2018 del 13/10/2018 (Xylem), Offerta n. P218582 del 17/10/2018. <u>Compressori:</u> Offerta n. 18-020754-M del 23/10/2018 (Mapro International Spa), Offerta n. HC 5404-HC00-K M13 del 23/10/2018 (Aerzen), <u>Montaggi:</u> Offerta n. 515/2018 del 20/11/2018 (Sanvito Spa).
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente

L' RCM

P.I. Vito Labate

Vito Labate

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Giovanni Discipio

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

Girolamo Vitucci

* dico bene
102.870,00 €