

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. IN USCITA N° 0075208/2019
del 19-09-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per la fornitura di una elettropompa ad immersione marca Matra – mod. MTASMG – SMG 1000T – 7,5 KW; 380 V, a servizio dell'impianto fognante di Piazza Cesare Augusto, nell'abitato di Bovino
STO FG/AV	ISF Piazza Cesare Augusto – Bovino (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Fuori servizio di una elettropompa Matra SMG 1000T da 7,5 KW per anomalia elettrica e meccanica. La riparazione non è risultata economicamente conveniente e occorre approvvigionare urgentemente l'impianto di una nuova elettropompa.
Motivi dell'emergenza	L'impianto è costituito da due elettropompe ad immersione di marca Matra 1000T da KW 7,5, di cui una risulta fuori servizio, l'impianto è sprovvisto di pompe di scorta. Pertanto occorre urgentemente approvvigionare l'impianto con una nuova elettropompa per garantire il regolare funzionamento dell'ISF e scongiurare fuoriuscita di liquame e relativo inquinamento
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13-09-2019 – A.E.T. Forcella Antonio
Primi interventi adottati	Individuare un fornitore in zona per la fornitura di una elettropompa Matra SGM 1000T; 7,5 KW in quanto intercambiabile con quella esistente.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle	Elettropompa sommergibile MATRA SGM 1000T; KW 7,5- 400V

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

lavorazioni e loro quantità	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettrodipergola S.r.l. – Viale degli Artigiani,41-71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata e disponibile alla urgente fornitura dell'elettropompa richiesta.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.812,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto del 25%
Allegati	Offerta n. 81/C del 16/09/2019 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



Ispettore di Cantiere

p.i. Diurno Gaetano



Il Responsabile dell'A.E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora

