

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USC. N° 0077107/2019
del 26.09.2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Fornitura di n.1 piede accoppiamento forato DN 300 mm.e n.1 piede accoppiamento forato DN 150/150, tutto completo di accessori per l'installazione in vasca
STO FG/AV	ISF “ Pineta “ loc. Siponto - Manfredonia (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	Zichella Paolo
Descrizione del disservizio	Avaria piedi di accoppiamento per usura e con scarso pompaggio di entrambe l'elettropompe
Motivi dell'emergenza	Ripristinare urgentemente il regolare funzionamento delle linee di pompaggio in esercizio, per riattivare il regolare funzionamento
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25-09-2019 – A.E.T. squadra elettromeccanica Foggia 1
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di n.1 piede accoppiamento forato DN 300 mm., e n.1 piede accoppiamento forato DN 150/150, completo di accessori per l'installazione in vasca. La fornitura è comprensiva degli oneri per il trasporto e scarico.
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia srl – 04-Area SUD- Bari Via Nicola Tridente , 22 70125 Bari

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Motivi e criteri di scelta della Ditta	Occorre sostituire gli esistenti piedi d'accoppiamento da installare in vasca senza apportare modifiche idrauliche.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.965,00+ IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto del 50%
Allegati	Offerta n. 48-0649-2019 del 19/09/2019 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



Ispettore di Cantiere

Zichella Paolo



Il Responsabile dell'A.E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora

