



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 05/11/2019 - 0087331

Istituzione Acquisti Fornitura e Servizi



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di equalizzazione liquami – pompa sommergibile Caprari da 22 kw
Impianto	Impianto di depurazione di Massafra (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria di una pompa sommergibile di marca Caprari Tipo KCNM915062NA da 22 kw e di un inverter da 22 kw
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il fermo della stazione di trattamento potrebbe determinare un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 06.08.2019
Primi interventi adottati	Valutare le attività da porre in essere per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, tubazioni e componenti informando dell'accaduto a mezzo avviso i colleghi della DIRTE. Il responsabile dell'area Manutenzione Specialistica TA/BR in pari data comunicava per le vie brevi che era impossibilitato a intervenire per mancanza di mezzi.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognietto, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F./P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 130413 - N° 1824225/UK - H° 11274802/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile Via Ex SS 377 per Mottola Km 0.500 sn – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 – Comma 1 – Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	TOTALE €. 6.866,43 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 50 % su pezzi di ricambio
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Elettromeccanica Gentile n. 3247 / 2019 del 04/09/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Consuntivo n. 3247 / 2019 del 04/09/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F./P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 130413 - N° 11212226/UK - N° 112124002/UK