

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 56466 DEL 8.09.2020

Alla Direzione TECRI  
BARI

Alla Direzione INTAM  
BARI

Alla Direzione DIRPR  
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

<b>Oggetto</b>	202009008 ISI Manfredonia x Coppa Pilla (FG) Acquisto in emergenza n. 4 Tenute meccaniche per corpo/pompa Flowserve_ Termomeccanica (Worhington) tipo 250D2D60
<b>STO</b>	S.T.O. Avellino / Foggia - Area Esercizio Territoriale - Foggia
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
<b>Descrizione del disservizio</b>	Disservizio meccanico dovuto al cedimento delle tolleranza delle tenute meccaniche al corpo pompa Flowserve_ Termomeccanica (Worhington) tipo 250D260 che alimenta il serbatoio di Coppa Pilla per la piana del Gargano Nord.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il corpo pompa in parola, assicura i volumi idrici al serbatoio di Coppa Pilla che a sua volta alimenta la rete idrica del Gargano Nord. Al fine di sopperire ai disservizi legati al malfunzionamento dell'impianto di sollevamento idrico è necessario procedere alla fornitura di n. 4 Tenute meccaniche della stessa tipologia indicata dalla casa madre Termomeccanica, visto le particolari pressioni, portate e prevalenze della suddetta macchina.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Comunicazioni in via breve e iscrizione avviso sistema Geo-call n. Z30000007406 del 28 Luglio 2020 del personale sq. Elettr. di Foggia competente di zona e successiva opportuna verifica personale sq. Specialistica di Bari
<b>Termini di consegna</b>	Immediata
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Fornitura di n. 4 Tenute meccaniche per corpo/pompa Flowserve_ Termomeccanica (Worhinton) tipo 250D2D60
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	TM.P S.p.A. TERMOMECCANICA POMPE - via del Molo, 3 - 19126 LA SPEZIA
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Indagine di mercato - Ditta accreditata, iscritta albo fornitori -apparecchiatura immediatamente disponibile.

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 14.196,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Congruo, 9%
Allegati	Offerta Economica n. 27314 del 08.09.2020 TM.P S.p.A. TERMOMECCANICA POMPE – via del Molo, 3 – 19126 LA SPEZIA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente



Il Responsabile dell'Area



Si valida: Il Dirigente

