

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 23/09/2019 - 0075901



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Castellana Grotte	
	Fornitura di n. 2 motoriduttori per i sedimentatori secondari e n. 1 motoriduttore per l'ispessitore fanghi .	
Impianto di depurazione	Castellana Grotte	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Forte rumorosità del motoriduttore a servizio del sedimentatore secondario e l'avaria del riduttore a servizio dell'ispessitore fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/09/2019	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione, controllo dei manutentori in linea (dove si constatava l'irreparabilità dei motoriduttori andati in avaria) e successiva richiesta di offerta a ditta produttrice delle apparecchiature elettromeccaniche oggetto dell'intervento.	
Termini di consegna	20/11/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura n. 2 motoriduttori modello PRTP180 a servizio dei sedimentatori finali (di cui n.1 per garantire idonea scorta) e n. 1 motoriduttore modello IFCC080 a servizio dell'ispessitore fanghi.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sereco Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e casa madre delle apparecchiature elettromeccaniche andate in avaria.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.544,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. P219444Var.2 del 17/09/2019
Allegati	offerta	n. P219444Var.2 del 17/09/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STQ
Ing. Girolamo Vitucci

