



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| | |
|--|--|
| Oggetto | Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia – Terlizzi – Fornitura di n. 2 motoriduttori delle coclee di estrazione fanghi presso la stazione di disidratazione. |
| Impianto di depurazione | Ruvo di Puglia - Terlizzi |
| Area | STO BA/BAT – AED BAT |
| Descrizione del disservizio | Fermo delle coclee estrazione fanghi dovuto all'avaria delle componenti elettromeccaniche. |
| Motivi dell'emergenza | Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di disidratazione e da ciò ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e il non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 19/02/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità della fornitura da effettuare. |
| Primi interventi adottati | Interpellata ditta specializzata per esecuzione della fornitura. |
| Termini di consegna | Fornitura da eseguirsi entro 35 giorni dalla data di ricezione dell'ordine. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | La fornitura è rappresentata da n. 2 motoriduttori Rossi R per le coclee di estrazione fanghi. |
| Denominazione della Ditta affidataria | ELECTRA SERVICE LOGRANO s.r.l. – via del Leccio, 11 – Z.I. 70022 Altamura (BA) |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 3.300,0 – prezzo scontato € 3.234,00 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto di circa 2% |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Preventivo n° 65 del 23.04.2020 |



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|-----------------|---------------------|
| Allegati | Documenti su citati |
|-----------------|---------------------|

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------|
| Conto Economico | | Investimenti | x |
|------------------------|--|---------------------|----------|

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci