

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/03/2020 - 0019176



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta – Fornitura di n. 1 pompa monovite marca Bellin di ricircolo fanghi caldi relativa al digestore primario.
Impianto di depurazione	Molfetta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Rottura del giunto di trasmissione della elettropompa di ricircolo fanghi caldi del digestore primario
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione dei fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di rispettare i limiti allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02.03.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento da effettuare.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento.
Termini di consegna	10 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura consiste in n. 1 pompa monovite marca Bellin tipo NG 2000M/PRW.
Denominazione della Ditta affidataria	Bellin s.p.a. – Via Carbon 8 – 36040 Orgiano (VI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.215,80
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° A-2020-OFP-385 del 09.03.2020



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO-Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci