



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia – Manutenzione straordinaria dei Microfiltri Ultrascreen.
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria delle pompe di controlavaggio installate sui microfiltri ultrascreen con fermo dei due filtri.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dei microfiltri, potrebbe comportare scarsa efficienza di trattamento o impossibilità di effettuare le operazioni di filtrazione finale delle acque depurate. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/01/2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento, rilevata a seguito di intervento di manutenzione ordinaria eseguito da parte della casa produttrice.
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo per la fornitura in opera delle componenti malfunzionanti alla casa costruttrice.
Termini di consegna	Immediato – Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria è consistito nella fornitura e posa in opera di n. 2 nuove pompe di controlavaggio installate sui microfiltri ultrascreen mod. UL 1604 CE
Denominazione della Ditta affidataria	Nuove Energie s.r.l. – via della Meccanica 23/25 – 36100 Vicenza
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella la casa costruttrice dei due filtri.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 2.097,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dello sconto applicato



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 053/ROF/21 del 29/01/2021
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci