



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta – Manutenzione straordinaria della centrale termica e del filtro a ghiaia del biogas presso il digestore.
Impianto di depurazione	ID Molfetta
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della centrale termica a causa dell'avaria della fotocellula UV di rilevazione fiamma. Intasamento del filtro a ghiaia del biogas nei pressi del digestore ed avaria dei manometri di misura della pressione dello stesso filtro.
Motivi dell'emergenza	Esercizio della centrale termica e la linea biogas in completa sicurezza e secondo la normativa vigente ed assicurare il corretto riscaldamento dei fanghi al fine di garantire la regolare digestione degli stessi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12.01.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano ha comunicato la necessità urgente di intervenire per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni e richiesta di immediato intervento a ditta prontamente disponibile.
Termini di consegna	Immediata – Interventi eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di messa in sicurezza consiste nella fornitura in opera di nuova fotocellula UV di rilevazione fiamma presso la centrale termica, di nuovi manometri a servizio del digestore oltre alla pulizia del filtro a ghiaia a servizio del digestore stesso.
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI di Mangini Battista – via Tateo, 27 – 70017 Putignano (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Assenza di un contratto quadro per AED BAT. Vista l'urgenza, si è individuata una ditta altamente specializzata, attrezzata e di comprovata affidabilità nella manutenzione delle centrali termiche per svolgere le attività in oggetto che si è resa disponibile immediatamente ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10.650,00 – 10 % = Importo netto € 9.585,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi offerti sono da ritenersi congrui tenuto conto dell'esecuzione in emergenza della particolare specializzazione dell'intervento da eseguirsi – sconto applicato del 10%



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo. 23/021 del 23.02.2021
Allegati	Documento sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Viliucci