

*Direzione Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Lecce  
Il Dirigente*

Acquedotto Pugliese  
I - 31/03/2017 - 0039374



Lecce,

Alla Direzione Procurement  
SEDE

Alla Internal Auditing  
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti  
– Gestione Impianti  
Depurazione  
SEDE

All' Autorità Idrica Pugliese  
Via Borsellino e Falcone  
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.  
Riparazione condotta interrata scarico fanghi e condotta acque di servizio - Impianto di  
depurazione di Maglie - trasmissione atti.*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò





**acquedotto  
pugliese**  
l'acqua, bene comune

ACID LE 304

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e S

Acquedotto Pugliese  
I - 31/03/2017 - 0039374


Lecce,



a DIRPR  
IAUAM  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Riparazione condotta interrata scarico fanghi e condotta acque di servizio
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Maglie (LE).
<b>STO</b>	LECCE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura condotta scarico fanghi e condotta acque di servizio
<b>Motivi dell'emergenza</b>	L'avaria della condotta comporta l'impossibilita di allontanare fango con disfunzioni del processo depurativo sia della linea acque che della linea fanghi e quindi il non rispetto dei limiti normativi.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 25/02/2017.
<b>Primi interventi adottati</b>	Nessuno
<b>Termini di consegna</b>	10 gg.lavorativi.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione dei tratti di condotte perdenti
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Spedicato Impianti S.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta esperta e prontezza nell'intervento
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.854,10 oltre iva
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA. 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**SINGERT**



**acquedotto  
pugliese**  
l'acqua, bene comune

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ditta Spedicato Impianti s.r.l. n. 54SFR del 28.02.2017
<b>Allegati</b>	Offerta su indicata. Specifiche tecniche dell'intervento e dei materiali.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

*NO SP*

**Il Richiedente**

**Area Depurazione LE**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Per. Ind. Antonia Rizzo**

*Antonia Rizzo*

**Si approva: Il Responsabile di Area LE**

**Ing. Mario Pietrosanti**

*Mario Pietrosanti*

**Si autorizza: Il Dirigente STO LE**

**Ing. Marcello Rainò**

*Marcello Rainò*

**AQP**

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41,385,573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**SINCERT**