

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/11/2019 - 0093060

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Acquisto in emergenza di due elettropompe per l'ISF di Francavilla Fontana via Madre Teresa
Impianto	ISF di Francavilla Fontana via Madre Teresa
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	Avaria delle elettropompe
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute da parte di personale AET e successive verifiche tecniche del 19/11/2019
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati l'intervento dell'autospurgo e la insatillazione di un elettropompa provvisoria
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di due elettropompe con caratteristiche idrauliche superiori a quelle esistenti per far fronte all'aumento di portata dei reflui in arrivo all'impianto con caratteristiche antintasamento
Denominazione della Ditta affidataria	- Faggiolati Pumps SpA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP fornitore di elettropompe costruttrice delle macchine installate presso la stazione di sollevamento in grado di effettuare la fornitura in tempi brevi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 8.657,20
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 19/92556G del 19/11/2019 della ditta Faggiolati SpA
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio

