



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Lavori di sostituzione della tubazione di controlavaggio della filtrazione.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione di controlavaggio della stazione di filtrazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/10/2017	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Blocco della stazione di filtrazione e richiesta intervento a ditta specializzata tempestivamente disponibile.	
Termini di consegna	Intervento eseguito.	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intercettazione della tubazione interessata dalla rottura con l'ausilio di mezzi semoventi, rimozione e fornitura e posa in opera della stessa con nuove tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso DN 300 ml 29, tubazione in acciaio con rivestimento in polietilene DN 250 ml 4, n° 2 curve in acciaio DN 250 90°, n° 4 flangie in acciaio DN 250 Pn 10, n° 4 guarnizioni di gommataletata DN 250, n° 48 bulloni zincati completi di dadi e rondelle, litri 8 di vernice e smalto antiruggine utilizzati per verniciare le parti di tubo fuori terra, fornitura e posa in opera di mc 4 di calcestruzzo Rck 250 utilizzato per la formazione del basamento della nuova tubazione onde evitare cedimenti e fornitura e posa in opera di mc 10,4 di stabilizzato di cava utilizzato per il rinterro dello scavo della tubazione.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.050,00	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n° 78 del 11/10/2017
Allegati	consuntivo	n° 78 del 11/10/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.L. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci