



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR  
SEDEIAPAM  
SEDETECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a mare	
	Lavori di manutenzione straordinaria al solaio di copertura necessari alla manutenzione in sicurezza delle elettropompe a servizio dell'equalizzazione	
Impianto di depurazione	Polignano a mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Perdita di efficienza del sistema di sollevamento rilevando un pericoloso innalzamento dei livelli medi in vasca di equalizzazione con rischio di scarico diretto del refluo non trattato dallo scarico di troppo pieno della vasca in mare	
Motivi dell'emergenza	Evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza a persone, garantire il corretto sollevamento del refluo al trattamento	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/04/2019	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Bypass della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata, per l'apertura in breccia del solaio di copertura della vasca di equalizzazione	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Apertura in breccia del solaio di copertura delle vasca di equalizzazione e messa in sicurezza con realizzazione di nuova porzione di solaio con botole di accesso per la manutenzione delle elettropompe, garantendo l'accesso in sicurezza al vano sottostante	
Denominazione della Ditta affidataria	Gentile Leonardo Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 114 117,54	


INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo metrico estimativo	Prot. 78562 del 2/10/2019
Allegati	Computo metrico estimativo	Prot. 78562 del 2/10/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.L. Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

