

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/12/2019 - 0100110



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia	
	Manutenzione straordinaria pompe a vite d'Archimede a servizio del sollevamento iniziale.	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria delle pompe a vite d'Archimede con conseguenti disservizi sull'intero impianto di depurazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/06/2019	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a Dirte.	
Termini di consegna	06/08/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria delle due coclee a servizio del sollevamento iniziale: - Rifacimento supporti sommersi - FPO regolatori di livello a ultrasuoni compresa l'alimentazione elettrica - FPO sezionatori di potenza rotativi - Verniciatura trave di aggancio coclee	
Denominazione della Ditta affidataria	Sereco Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e casa madre delle pompe da mantenere.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.650,00	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. P219334
Allegati	offerta	n. P219334


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STG
Ing. Girolamo Vitucci

