



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 04/11/2019 - 0086669



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**  
**Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI**

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Trani – Manutenzione straordinaria del carroponete installato presso il sedimentatore primario linea 1, delle coclee di trasporto dei fanghi per il caricamento della VAF e del cassone
<b>Impianto di depurazione</b>	TRANI
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo del carroponete installato presso il sedimentatore primario n°1, per avaria di organi meccanici ed elettromeccanici, fermo delle coclee di trasporto del fango disidratato dalla centrifuga nella VAF e da questa nel cassone per avaria di organi meccanici ed elettromeccanici
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fermo della stazione di sedimentazione primaria linea 1 e delle coclee di trasporto del fango, compromettono l'esecuzione del normale processo depurativo determinano le condizioni che portano alla decadenza dell'efficienza depurativa e il non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 24/09/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo delle apparecchiature.
<b>Primi interventi adottati</b>	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento di manutenzione straordinaria del carroponete e delle coclee consta nella fornitura in opera di organi meccanici ed elettromeccanici quali cuscinetti, paraoli, motori elettrici e riduttori essenziali a garantire il funzionamento delle apparecchiature
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Officina Meccanica Battista.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>Prezzo netto € 7.069,52 – prezzo scontato € 6.362,52</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 10%



acquedotto  
pugliese  
L'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 216 del 11.10.2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT  
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci