



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/05/2019 - 0037417



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	<i>Impianto di depurazione di Martina Franca – Sostituzione di un compressore ed accessori al servizio della stazione di digestione aerobica.</i>
Impianto	<i>Impianto di depurazione di Martina Franca (TA)</i>
Direzione	<i>Struttura Territoriale Operativa TA-BR</i>
Descrizione del disservizio	<i>Carenza di ossigeno nel processo di digestione aerobica dei fanghi che determina uno scarso abbattimento di SSV, l'insorgenza di un ambiente acido, e quindi la diffusione di cattivi odori ed una scarsa disidratabilità del fango.</i>
Motivi dell'emergenza	<i>La criticità riscontrata alla stazione di digestione aerobica rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il permanere dell'attuale stato determina il mancato trattamento aerobico dei fanghi, con conseguente scarso abbattimento degli SSV, l'insorgenza di ambiente acido, una scarsa disidratabilità dei fanghi, con incremento dei costi di smaltimento, e soprattutto la diffusione di cattivi odori, con conseguente rischio di inquinamento che rappresenta uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</i>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<i>Segnalazione dei Custodi Giudiziari del 19/04/2019</i>
Primi interventi adottati	<i>Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza</i>
Termini di consegna	<i>15 gg lavorativi dalla data dell'ordine</i>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Sostituzione di un compressore per la fornitura di aria ed apparecchiature accessorie</i>

Mod/PG3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414052
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



10 100410 N 17242224/UR 10 11271302/UR



acquedotto pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Sulzer Italy Srl - Via del Lavoro, 87 - 40033, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy - Partita IVA 00526811203
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa madre produttrice di apparecchiature elettromeccaniche, che produce un compressore con caratteristiche identiche ad altro installato presso l'impianto, come richiesto dai Custodi giudiziari Art. 125 comma 1 lettere d) ed e) del d.Lgs. 50/2016
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 54.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo di listino: 199.891,00 Sconto applicato pari al 72,736% Ulteriore sconto applicato: 0,92% Prezzo finale: 54.000 €
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Sulzer Italy s.r.l. n. 5001003264 del 02/05/2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Mail del 01/05/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED Taranto

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21AM

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721; REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 180419 - N° 1721822A/UC - 01/17/2012/UC