



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 04/09/2019 - 0071148



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Montaggio di n. 1 compressore ed accessori al servizio della stazione di digestione aerobica (Attività ad integrazione dell'informativa prot. 0037417 del 06/05/2019)
Impianto	Impianto di depurazione di Martina Franca (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Si constataba la carenza di ossigeno nel processo di digestione aerobica dei fanghi
Motivi dell'emergenza	<p>I Consulenti Tecnici delegati dal Custode Giudiziario alla gestione dell'impianto di depurazione di Martina Franca a seguito di sopralluogo constatarono che la carenza di ossigeno nel processo di digestione aerobica dei fanghi determina un modesto abbattimento di SSV, l'insorgenza di un ambiente acido, e quindi la diffusione di cattivi odori ed una scarsa disidratabilità del fango. Gli stessi Consulenti in data 19/04/2019 comunicavano al Responsabile dell'AED Taranto la necessità ed urgenza di dover garantire la corretta alimentazione di aria alla digestione aerobica conseguibile attraverso la installazione di un compressore.</p> <p>Il mancato urgente montaggio e messa in esercizio del compressore comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Consulente Tecnico del Custode Giudiziario del 19/04/2019
Primi interventi adottati	Acquisto di nuovo compressore per la fornitura di aria ed apparecchiature accessorie

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.apg.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,50

C.F./P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 43012
Pec: acquedotto.pugliese@pec.apg.it



00040 00 0740200000 001007400000



acquedotto pugliese

l'acqua. bene comune

Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Montaggio di n. 1 compressore ed accessori
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile Via Ex SS 377 per Mottola Km. 0,500 70015 Noci (BA) P.IVA : 05222780727
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 10.625,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzi offerti ribassati del 15,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 3873/2019 della ditta Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile del 23/07/2019
Allegati	Consuntivo su indicato Autocertificazione

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/A4

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



02 49419 00 033922600 00 0271000008