



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|---|
| Oggetto | Impianto di depurazione di Gravina in Puglia. Manutenzione straordinaria al compattatore oleodinamico mod. CTGx250 |
| Impianto di depurazione | Impianti di depurazione di Gravina in Puglia |
| U.T. | STO BA/BAT – AED Bari |
| Descrizione del disservizio | Impossibilità di compattazione del grigliato a valle della stazione di grigliatura |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio di compattazione e deacquificazione del grigliato, evitando inquinamento ambientale |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Lamuraglia, in data 08/08/2019 |
| Primi interventi adottati | Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore, fornitrice originaria |
| Termini di consegna | 4 settimane data ricevimento ordine |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | L'intervento riguarda lo smontaggio e riparazione presso lo stabilimento SERECO del compattatore oleodinamico, modello CTGx250, comprendente: ricostruzione camera di pressatura, sostituzione tubo pistone con staffa supporto, sostituzione sacchetta raccolta drenaggi, smontaggio, revisione e installazione della centralina oleodinamica e del motore elettrico, sostituzione pistone idraulico e guarnizioni, collaudo presso lo stabilimento e trasporto del compattatore presso l'impianto di depurazione di Gravina in Puglia |
| Denominazione della Ditta affidataria | Sereco srl - Z.I. Noci |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata nel settore, fornitrice originaria dell'apparecchiatura e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica AA23. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | <u>Importo totale intervento: € 13.400,00</u> |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | I prezzi e i tempi di fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza si ritengono congrui |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Offerta commerciale della ditta P219431 del 09/08/2019 assunta al Ns Prot. n.68893 del 27/08/2019. |



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|-----------------|--|
| Allegati | Offerta P219431 del 09/08/2019 assunta al Ns Prot. n.68893 del 27/08/2019. |
|-----------------|--|

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------------|
| Conto Economico | | <input checked="" type="checkbox"/> | Investimenti |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------------|

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Si. Vito Lamuraglia

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipolo

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci