



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto Depurativo di San Ferdinando di Puglia – Manutenzione straordinaria della stazione di sollevamento iniziale.
Impianto di depurazione	ID San Ferdinando di Puglia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Avaria dell'elettropompa di sollevamento iniziale a causa di avarie elettriche.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura in dotazione alle stazioni di trattamento al fine di garantire il regolare andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 28.09.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – Intervento da effettuarsi in 10 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella manutenzione straordinaria della elettropompa EMOND in avaria mediante sanificazione della stessa, riparazione del pacco statorio e di altre componenti elettriche.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. , Via di Tressanti, 1° traversa snc, 71121 – Foggia (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto - € 3.478,21

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza – sconto applicato del 10%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 34D del 23.10.2020
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco


Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

