

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
protocollo@pec.aip.gov.it

<b>Oggetto</b>	<b>Impianto di Bari Est – Pulizia propedeutica e lavori di manutenzione straordinaria utile al ripristino della funzionalità del sedimentatore finale A6/2.</b>
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari Est
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Collasso strutturale improvviso del carroponete a servizio del sedimentatore finale A6/2 e avanzatissimo stato ossidativo delle tubazioni di ricircolo fanghi e dei fanghi di supero, presenti nella stazione di sollevamento a servizio del sedimentatore e dei relativi tubi guida.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza del personale presente sull'impianto
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Labate, in data 14/05/2020
<b>Primi interventi adottati</b>	<b>Intervento di pulizia propedeutica</b> Richiesta di offerta a ditte specializzate nel settore  <b>Manutenzione straordinaria utile al ripristino della funzionalità del sedimentatore finale A6/2.</b> Richiesta di intervento a ditte specializzate nel settore.
<b>Termini di consegna</b>	<b>Ditta Modugno Ecologia</b> Inizio lavori pulizia 25/05/2020 Fine lavori pulizia 04/06/2020  <b>Ditta Tek.Metal Srl</b> Inizio lavori 16/07/2020 Fine lavori 16/10/2020
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<b>Ditta Modugno Ecologia</b> Lavori di pulizia del sedimentatore finale A6/2, consistente nella vuotatura per mezzo di autospurgo del fango residuo presente nella parte bassa del cono e scarico in altra stazione dell'impianto, comprensivo di pulizia della vasca, del carroponete e del pozzetto di sollevamento dei fanghi.  <b>Ditta Tek.Metal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taglio della metà collassata del carroponete esistente, comprensiva della parte sommersa, utile a garantire la sua funzionalità, nelle more dell'esecuzione dei lavori di potenziamento</li> <li>• Rifacimento delle due tubazione di mandata dei fanghi di ricircolo (DN 400) e FPO di due saracinesche in ghisa DN 400, del collettore dei fanghi di ricircolo (DN 500), delle due tubazioni dei fanghi di supero (DN 100) e FPO di due saracinesche in ghisa DN 100, e dei tubi guida il tutto a servizio del sollevamento del sedimentatore A6/2. Si precisa che tutte le tubazioni sono state realizzate in acciaio inox Aisi 304.</li> </ul>

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione straordinaria della pista di scorrimento, effettuata con malte cementizie.</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Modugno Ecologia Soc. Coop. Tek.Metal Srl
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	<p><b>Ditta Modugno Ecologia Soc. Coop.</b> Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica AC 25 (autospurgo) e risultata economicamente più vantaggiosa in seguito a richiesta di offerta ad altre ditte. (Ditta S.E.M. Srl Offerta errata - Ditta Giuseppe Vetrugno Ambiente Srl € 7.112,00 – <b><u>Ditta Modugno Ecologia Soc Coop € 3.964,80</u></b>)</p> <p><b>Ditta Tek.Metal Srl</b> Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica OS 22 (costruzione e manutenzioni dissalatori, impianti di depurazione e impianti di potabilizzazione).</p>
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<p>€ 3.964,80 Importo servizio di autospurgo effettuato dalla ditta Modugno Ecologia Soc. Coop.</p> <p>€ 66.058,28 Importo lavori effettuato dalla ditta Tek.Metal Srl</p> <p><b><u>Importo Totale Intervento € 70.023,08</u></b></p>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Offerta del 25/05/2020 (Ditta Modugno Ecologia) Computo consuntivo del 19/10/2020 (Tek.Metal Srl)
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>
-----------------	--	-------------------------------------	---------------------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di conduzione e Manutenzione**

Per.Ind. Vito Labate

**Il Responsabile AED Bari**

**Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza:**

**Si autorizza il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**