



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Monopoli – Fornitura e posa in opera di n. 1 pompa monovite e realizzazione di tubazione di ricircolo dei fanghi digeriti.
Impianto di depurazione	Monopoli
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	A seguito di diverse segnalazioni ricevute (dalle strutture scolastiche e strutture ricettive vicine) e a seguito di diversi controlli effettuati dal comune Monopoli, per l'emanazione di odori mefitici, si riscontrava la necessità di ricircolare i fanghi digeriti dal digestore di secondo stadio al digestore di primo stadio. Inoltre l'intervento si rendeva necessario nelle more dell'adeguamento dell'impianto di depurazione alle prescrizioni presenti nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i. Vito Marangi, in data 22/07/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di offerte a ditte specializzate nel settore.
Termini di consegna	Ditta Biotec Data ordine pompa monovite 29/07/2020 Data consegna pompa monovite 29/07/2020 Ditta Tek.Metal Data inizio lavori 03/08/2020 Data fine lavori 15/10/2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ditta Biotec Fornitura di n. 1 pompa monovite completa di accessori. Ditta Tek.Metal Posa in opera di pompa monovite, realizzazione di basamento per alloggio elettropompa, FPO di linea elettrica, completa di corrugato sottotraccia e tubazione fanghi interrata in pead.
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl Tek.Metal Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Ditta Biotec € 4.900,00 Importo fornitura Ditta Tek.Metal € 12.305,95 Importo Totale Intervento € 17.205,95

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Ditta Biotec Offerta n. 257/2020 del 24/07/2020. Ditta Tek.Metal Offerta n. 064/20 RG del 31/07/2020.
Allegati	Documenti sopra indicati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------


Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Marangi



Il Responsabile AED Bari
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

